

ctepcscs - Ten.Andrea FOGLIETTA

Da: cagestpat -Mar. Ca. Armando DEL MARE
Inviato: lunedì 31 luglio 2023 21:03
A: miasit.j4deputy
Cc: s1chief - Ten. Col. Emidio GALLO; cteplcscs - Ten.Andrea FOGLIETTA; consmat - Serg. Magg. Ivana GRECO
Oggetto: R: preventivo per la fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno per PCU
Allegati: Codici prodotto compatibili con il P.C.U..pdf; Hyundai-DHY800SE.jpg; Hyundai-DHY800SE-.jpg

LA PRESENTE E-MAIL E' STATA AUTORIZZATA DAL CAPO CELLULA S1

Buonasera,

si inviano in allegato:

- le foto del modello di generatore diesel monofase in dotazione ai P.C.U. del D.M.M.;
- i codici prodotto dei modelli di generatori compatibili con i P.C.U..

Il modello di generatore proposto dalla ditta R.I. Group (modello DHY600SE) risulta differente rispetto a quello attualmente in dotazione (modello DHY800SE);

Questo Distaccamento propone l'acquisto di un generatore dello stesso modello di cui i P.C.U. sono attualmente equipaggiati.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ritenuti utili a riguardo.

Buon lavoro.

Mar. Ca. a.(ter.) Armando DEL MARE



DISTACCAMENTO MIASIT MISURATA

Cellula S4

Capo Gestione Patrimoniale

Sotrin: 1867020

Mobile LYB: +218 0910132749

Mobile ITA (WhatsApp): +39 3292488806

mail: cagestpat@miasitd.esercito.difesa.it

Da: miasit.j4deputy <miasit.j4deputy@smd.difesa.it>

Inviato: sabato 29 luglio 2023 20:26

A: s1chief - Ten. Col. Emidio GALLO <s1chief@miasitd.esercito.difesa.it>; cteplcscs - Ten.Andrea FOGLIETTA <ctepcscs@miasitd.esercito.difesa.it>; cagestpat -Mar. Ca. Armando DEL MARE

<cagestpat@miasitd.esercito.difesa.it>; consmat - Serg. Magg. Ivana GRECO <consmat@miasitd.esercito.difesa.it>

Oggetto: I: preventivo per la fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno per PCU

ATTENZIONE: Questa e-mail proviene dall'esterno dell'organizzazione. Non cliccare sui link o aprire gli allegati a meno che tu non riconosca il mittente e sappia che il contenuto è sicuro.

Buonasera,

la Ditta RI Group ha risposto alla richiesta di preventivo per un nuovo gruppo elettrogeno. Avrei bisogno di comprendere se quello proposto sia attaccato al PCU in dotazione.

Resto in attesa di un riscontro.

Buon lavoro

Grd. Sc. g. (gua.par.) Antonio LA ROCCA



COMANDO MIASIT

Cellula J4

Mobile LYB: +218 0910273946

Mobile ITA (WhatsApp): +39 3271606944

mail: miasit.j4deputy@smd.difesa.it

Da: Raffaele Pezzuto <raffaele.pezzuto@rigroup.it>

Inviato: giovedì 27 luglio 2023 10:43

A: miasit.j4deputy

Cc: 'Francesco Perlangeli'

Oggetto: preventivo per la fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno per PCU

c.a. Grd. Sc. g. (gua.par.) Antonio LA ROCCA

Buongiorno,

in riferimento all'oggetto, trasmettiamo in allegato preventivo n. 285/23 del 26.07.2023, corredato da scheda tecnica del g.e. proposto.

Cordiali saluti



Raffaele PEZZUTO

Sales Department

e-mail: raffaele.pezzuto@rigroup.it

mob.

skype:

R.I. SpA - Modular Building Systems
Via Surbo 38 - 73019 Trepuzzi (LE) - Italy
Tel. / Fax + 39 0832 758225 / 755889
www.rigroup.it info@rigroup.it

This message is for the designated recipient only and may contain private informations.
If you have received it in error, please notify the sender and delete the original.



Please don't print this e-mail unless you really need to.